



Ergebnis der Trinkwasseruntersuchungen im Jahr 2017 (Auszug)
zur Veröffentlichung gemäß TWV BGBl II 304/2001, § 6, Abs. 2.

Für die Marktgemeinde Winklern

Gemeindewasserversorgung Winklern

Angaben gem. § 6 Abs. (2) Z 3 in der geltenden Fassung:

Namlach Reintal (HB Namlach nach Entsäuerung)

Parameter	Gemessen (analysiert)	Parameterwerte	Einheit
Temperatur	9,4	-	°C
pH-Wert	7,8	-	
Calcium	33,7	-	mg/l
Magnesium	6,08	-	mg/l
Chlorid	<1	-	mg/l
Nitrat (NO ₃)	0,031	50	mg/l
Sulfat	53,6	-	mg/l
Natrium	4,30	-	mg/l
Kalium	3,14	-	mg/l
Carbonathärte	3,72	-	°dH
Gesamthärte	6,11	-	°dH
Pestizide	Best. nicht erforderlich	-	-

ERGEBNIS Gutachten Nr: 191931

**Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten
Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.
Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.**

Gaimberg, am 25.04.2017

D.I. Josef Manfreda

Legende:

Parameterwerte: Höchstwert der nicht überschritten werden darf (darüber „zur Verwendung als Trinkwasser nicht geeignet“)!

Akk. Prüfstelle: Agrolab Austria GmbH, Gewerbepark 186, 8212 Pischelsdorf

LMSVG Gutachter: Mag. Eva Danninger

Probenahme, Inspektionsbericht und Zusammenfassung:

D.I. Josef Manfreda, Ing.-Büro f. Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, 9905 Gaimberg.